

Interrupción Servicio de Energía

Barrio San José

El día de ayer 10 de febrero de 2015 se presentó en el barrio San José colapso de 9 postes que soportan las redes secundarias de distribución de energía, como consecuencia de inestabilidad causada durante la construcción de canalizaciones del macro proyecto San José.

Inmediatamente fue conocida la situación, se desplazó personal técnico de CHEC para realizar la reposición de los elementos fallados.

El servicio de energía se restableció el servicio a las 5:30 p.m.

Gracias por su difusión – Unidad de Comunicaciones CHEC - Síguenos en

