

## Comunicado Oficial CHEC Hechos Ocurridos en el sector El Playón Resguardo Escopetera y Pirza

El día de hoy 13 de mayo en las horas de la mañana CHEC recibió reporte en el sistema de ausencia de energía en el circuito Supía-La Clara, sector El Playón, procediendo de inmediato a realizar las acciones para restablecer el servicio.

El personal técnico de CHEC identificó que el daño presentado ocurrió por una sobre-corriente o cortocircuito, posiblemente ocasionada por demandas excesivas de energía o fallas debidas a la inundación.

El transformador que estaba alimentando la mina afectada no se encontraba registrado en el sistema de CHEC, ya que fue instalado sin autorización de la empresa y sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, es decir, de manera ilegal.

CHEC lamenta el fallecimiento de los mineros.

Gracias por su difusión – Unidad de Comunicaciones CHEC - Síguenos en

